

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения

№ 2494 от 19.09.2017г.

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Школа.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644043, г. Омск, ул. Таубе, д.15 ;
т. 23-57-58, факс 24-30-13, e-mail: schl9_omsk@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5910,0 кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 14365,5 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1976, год последнего капитального ремонта: нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2017 г.,
капитального нет.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции
учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской
области, органа местного самоуправления Омской области, юридического
лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник):): бюджетное
общеобразовательное учреждение города Омска «Гимназия №19»
БОУ г. Омска «Гимназия №19»

(полное наименование, сокращённое наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644043, г. Омск, ул.
Таубе, д.15; т. 23-57-58, факс 24-30-13, e-mail: schl9_omsk@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда,
собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное
подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная,
муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Департамент образования
Администрации города Омска

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г. Омск,
ул. Карла Либкнехта, д.33; т.20-11-92; obrazovanie@admomsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения *(нужное подчеркнуть)*.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно *(нужное подчеркнуть)*.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории *(нужное подчеркнуть)*. В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений *(нужное подчеркнуть)*.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития *(нужное подчеркнуть)*.

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида: да, нет *(нужное подчеркнуть)*.

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 1048, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 0.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусы: 20, 22, 23, 24, 33, 59, 63, 64, 69, 73, 95, 109; маршрутное такси: 212, 215, 225, 302, 307, 319, 323, 335, остановка «Главпочтамп»

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 870 км.

3.2.2. Время движения (пешком) 20 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет *(нужное подчеркнуть)*.

3.2.4. Перекрёстки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером *(нужное подчеркнуть)*.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет информации *(нужное подчеркнуть)*.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет *(нужное подчеркнуть)*, бордюры, ямы, выбоины

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет *(нужное подчеркнуть)*.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВНД
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1, 2, 3, 4, 5
2	Вход (входы) в здание	ДУ		3, 4, 5, 6, 7, 8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ		16, 17, 18
5	Жилые помещения	-		-
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		19, 20, 21, 22, 23
7	Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ		-
8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		-

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов
(по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4):

Объект признан ДУ.

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию 1976 году		1			
2. На объекте установлено или выявлено:					
2.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1		Адаптировать территорию и входную группу.	1 кв.2030г.
2.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1		1.07		
2.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида		1			
2.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1		1.07		
2.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1		1.07		
2.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1		1.07		
3. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:		1			
3.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		Организовать парковку, на которой	1 кв.2030г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				предусмотреть не менее 10% мест для стоянки автомашин инвалидов размером 6,0х3,6 м., установить знак парковки для инвалидов на высоте 1,5м.	
3.2. Устройство входных групп с учётом потребностей инвалидов		1		Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. Установить кнопку вызова персонала у проходной и главного входа на высоте от 0,85 до 1 м. от уровня земли. На входных дверях и дверях тамбура установить яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2м.,	1 кв.2030г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				расположенную на уровне 1,2 – 1,5м. от поверхности пешеходного пути.	
3.3. Размещение оборудования и носителей информации с учётом потребностей инвалидов		1		Обозначить путь движения МГН указателями.	1 кв.2030г.
3.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Обозначить путь движения МГН тактильной информацией. Установить мнемосхему.	1 кв.2030г.
3.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		1		Обучение персонала, приобретение оборудования	
3.6. Сменные кресла-коляски		1		Необходимы	
3.7. Поручни		1		Установить поручни с левой и правой стороны крыльца, также установить разделительные поручни, на высоте 0,7 и 0,9м.	1 кв.2030г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				выступающие за марш лестницы на 0,30м., и имеющие нетравмоопасное завершение. Установить поручни на лестницах внутри здания с двух сторон на высоте 0,70 и 0,90м.	
3.8. Подъемные платформы (аппарели), лифты		1		Установить подъемную платформу	2 кв. 2030г.
3.9. Раздвижные двери		1		Установить	2 кв. 2030г.
3.10. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8. Ширина дверей - 0,90м. Установить раковину консольного типа на высоте 0,80м. Установить поручни, в том числе откидные, крючки для одежды, костылей и	2 кв. 2030г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>других принадлежностей</p> <p>Установить тревожную кнопку на высоте 0,80м.</p> <p>Установить световые мигающие оповещатели срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.</p> <p>Установить выключатель на высоте 0,80-0,90м.</p>	
3.11. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	1				
3.12. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовать индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой		1		Приобрести оборудование, установка	3кв. 2030г.
3.13. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика		1		Обучение персонала, приобретение оборудования	2кв. 2030г.
3.14. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в	1		1,07		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
3.15. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1		1,07		2кв. 2030г.
3.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора		1		Обучение персонала	2кв. 2030г.
3.17. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта	1		1,07		
3.18. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				
4. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		1			2кв. 2030г.
5. Доля инвалидов, удовлетворённых качеством предоставления услуг, %			0		
6. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		
8. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			0		
9. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			0		
10. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			0		
11. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			0		
12. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	1		1,07		
13. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
количестве предоставляемых услуг), %					
14. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			0	Проект приказа на 2017/2018 учебный год	4 кв. 2018г.

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-
6	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
7	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий Оснащение необходимым оборудованием
8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
9	Все зоны и участки	Ремонт текущий

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2025-2030 гг.

в рамках исполнения в рамках исполнения п.3.6 паспорта доступности
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

